

Piano Primo  
Scala 1:50



Legenda



PLAFONIERA A LED per posa ad incasso 50W  
tipo ELCOM modello Led Panel 60x60 codice 15091  
con caratteristiche:  
- corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio  
- diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmissanza  
- colore bianco  
- lumen output: 4900lm  
- temperatura colore: 4000K  
completo di n°1 lampada led 50W



PLAFONIERA A LED per posa ad incasso 50W  
versione in emergenza  
tipo ELCOM modello Led Panel 60x60 codice 15091  
con caratteristiche:  
- corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio  
- diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmissanza  
- colore bianco  
- lumen output: 4900lm  
- temperatura colore: 4000K  
completo di:  
KIT emergenza  
tipo ELCOM codice EOMO7550



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED  
per autoalimentazione in caso di emergenza  
tipo BIGHELLI mod. Formula 65 LED Granluce AT (cod. 19432)  
con caratteristiche:  
- potenza equivalente 24W  
- versione Solo Emergenza SE (non permanente)  
- batteria in Li-FePO4 9.6V 1.5AH  
- autonomia 1-1,5-3h  
- grado di protezione IP65



PER FUTURA SOSTITUZIONE  
PLAFONIERA A LED per posa ad incasso 50W  
tipo ELCOM modello Led Panel 60x60 codice 15091  
con caratteristiche:  
- corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio  
- diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmissanza  
- colore bianco  
- lumen output: 4900lm  
- temperatura colore: 4000K  
completo di n°1 lampada led 50W

NUOVO AMPLIAMENTO SCOLASTICO  
NON SOGGETTO A INTERVENTO

	<b>COMUNE DI BORGO TICINO</b> PROVINCIA DI NOVARA VIA ZANOTTI, 2 <b>SCUOLA ELEMENTARE STATALE "JOHN E ROBERT KENNEDY"</b>
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA VVF	
<b>TAVOLA:</b> <b>02el</b>	<b>DATI CATASTALI:</b> Fg. 17 Part. 147 <b>SCALA:</b> 1:50 <b>DATA:</b> 10 Gennaio 2020 <b>COMMITTENTE:</b> Comune di Borgo Ticino
<b>TITOLO:</b> PROGETTO ESECUTIVO Illuminazione sicurezza 	
<b>PROGETTISTA:</b> Dott. Ing. Rezio Mattachini Via Libertà, 1C - 28043 Bellinzago Novarese (NO) Telefono: 032198124 - Mail: reziomattachini@gmail.com 	
<b>RESP. PROCEDIMENTO:</b> Arch. Chiara La Manna	<b>RESP. UFFICIO TECNICO:</b> Dott. Michele Gugliotta