



COMUNE DI BORGIO TICINO
Via Circonvallazione, 37
C.A.P. 28040 -- PROVINCIA di NOVARA



RELAZIONE ATTESTANTE LA CAPIENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MARIA GARBARINI"

A seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di verificare dei parametri relativi alla capienza dell'asilo nido Comunale Garbarini posto in via L. Da Vinci 23, al fine di ottemperare alla nota pervenuta dalla Regione Piemonte – direzione coesione sociale (prot. A1511B) - in data 19/12/2018 prot. n. 14601, al fine di procedere alla formalizzazione dell'istanza autorizzativa ai sensi L.R. 1/2004.

Con la presente si precisa quanto segue:

- ai sensi del Capo II, art. 4 delle *Linee guida per la progettazione di un asilo nido (Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976)*, gli asili nido vengono suddivisi in base alle superfici utili in 4 modelli di base:

- per gli asili nido di 30 posti mq. 345;
- per gli asili nido di 45 posti mq. 465;
- per gli asili nido di 60 posti mq. 635;
- per gli asili nido di 75 posti mq. 750;

1) considerando che la superficie utile totale esistente, "*intesa come superficie coperta chiusa esclusa la superficie dei muri, muricci, passate e sottofinestre*", risulta essere pari a mq **602**;

2) ritenuto opportuno proporzionare la succitata superficie al fine di determinare l'esatta capienza per l'asilo nido comunale "Maria Garbarini" tra le fasce di superficie mq 465 e mq 635, ottenendo come risultato una capienza pari a **55** bambini, successivamente tenendo conto del rapporto uno a quattro tra lattanti e divezzi si ottiene il seguente risultato: 11 lattanti e 44 divezzi.

- alla b) si precisa che per capienze inferiori a 60 posti bambino il gruppo "*divezzi*" può essere suddiviso in due soli sottogruppi come risulta attualmente organizzata l'attività in essere.

Tenuto conto di quanto sopra, si riportano di seguito le tabelle relative alla verifica degli standard dei locali esistenti tenuto conto della L.R. 15 gennaio 1973, n.3 e delle Linee guida per la progettazione di un asilo nido (*Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976*):

SUPERFICIE TEORICA secondo le linee guida per 11 LATTANTI - 44 DIVEZZI										
LOCALE	LATTANTI			DIVEZZI			LATTANTI+DIVEZZI			SUP. EFFETTIVA
	per lattante	n. lattanti	totale	per divezzo	n. divezzi	totale	SUP. TEORICA	tolleranza 10%	tetto con tolleranza	
INGRESSO	1	11	11	0,3	44	13,2	24,2	2,42	21,78	25,48
ACCETTAZIONE	0,6	11	6,6	0,6	44	26,4	33	3,3	29,7	37,5
SOGGIORNO + REFETTORIO	3	11	33	3,7	44	162,8	195,8	19,58	176,22	187,5
RIPOSO	2	11	22	2	44	88	110	11	99	117,5
SERVIZI IGIENICI	1	11	11	1,2	44	52,8	63,8	6,38	57,42	58,2
CUCINETTA			6		44	0	6	0,6	5,4	30,21
DISIMPEGN/RIPOSTIGLI				0,2	44	8,8	8,8	0,88	7,92	19

SUPERFICIE TEORICA secondo la L.R. 3/1973 per 11 LATTANTI - 44 DIVEZZI									
LOCALE	LATTANTI			DIVEZZI			LATTANTI+DIVEZZI		SUP. EFFETTIVA
	per lattante	n. lattanti	totale	per divezzo	n. divezzi	totale	SUP. TEORICA	SUP. EFFETTIVA	
SUPERFICIE TOTALE	40	11	440	40	44	1760	2200	3490	
PARTE COPERTA MAX	12	11	132	12	44	528	660	768	
REPARTO LATTANTI	4,5	11	49,5				49,5	60	
REPARTO DIVEZZI + SEMIDIVEZZI				8	44	352	352	486,39	

In allegato si trasmette planimetria dei locali, completa delle superfici relative alle attività, necessaria per la presentazione della richiesta alla Commissione di Vigilanza dei servizi socio-assistenziali-educativi facente capo alla A.S.L. territorialmente competente, per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, richiesto dalla Regione Piemonte.

Si precisa, inoltre, che con Determinazione di questo ufficio n. 291 del 21.12.2018, è stato incaricato lo studio Greenline di Novara per la predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento del C.P.I. dell'asilo nido Comunale Garbarini, necessario per l'ottenimento definitivo dell'autorizzazione al funzionamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(CUSCUSA Geom. Franca)



[Handwritten signature]